

Sromowce Wyżne, dnia 03.09.2014

Szanowni Wykonawcy (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku „Orle Gniazdo” Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych” – oznaczenie postępowania ZP/1/2014

Działanie w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego. Jeżeli tak to w jakiej formie (uproszczony, szczegółowy)?

Odpowiedź:

Wymagany jest kosztorys w formie uproszczonej.

Pytanie 2.

W projekcie jest zapis, iż „Kotły olejowe należy podłączyć do istniejących kominów po dotychczasowych kotłach, w razie konieczności należy wymienić czopuchy kotłów na nowe”, a w Specyfikacji Technicznej jest zapis „montaż dwóch wkładów kominowych fi 200”. Prac tych nie ma ujętych w przedmiarze. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie co należy ująć w wycenie.

Odpowiedź:

Należy wycenić tylko czopuchy do kotłów wkłady kominowe pozostają istniejące pozycja 61 przedmiar robót.

Pytanie 3.

W zestawieniu materiałowym został wydany Zawór czterodrogowy mieszający typu H, stosowany w module pompowym KAN-Block Dn 25mm. – 6 szt. Czy te zawory należy ująć w wycenie, jeżeli tak to proszę o sprecyzowanie w którym miejscu mają być zamontowane.

Odpowiedź:

Zaworów tych nie należy ujmować w wycenie zestawienie zaworów pomp zgodnie z rys nr 6 i przedmiarem robót.

Pytanie 4.

Proszę o potwierdzenie, iż rozdzielacz należy wykonać z rur stalowych czarnych.

Odpowiedź:

Tak, rozdzielacz należy wykonać z rur stalowych czarnych.

Pytanie 5.

W przedmiarze pozycja 64 „kalk. Ind. Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania kotła, automatyki kotłowni, zasilania pompy ciepła”. Proszę o sprecyzowanie jak należy rozumieć zapis „zasilania pompy ciepła” – co należy ująć w wycenie?

Odpowiedź:

Należy ująć Wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb zasilania kotła, automatyki kotłowni bez zasilania elektrycznego pompy ciepła.


SZKOLNY OŚRODEK WYPYCZYNKOWY
"ORLE GNIAZDO" w Sromowcach Wyżnych
mgr Grażyna Bień-Wojtanek