

Sromowce Wyżne, dnia 22.08.2016

Szanowni Wykonawcy (1)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zagospodarowanie terenu Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej – Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego „Orle Gniazdo” w Sromowcach Wyżnych. Budowa boisk sportowych.

Działanie w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 22.12.2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

#### **Pytanie 1.**

Wskazane w projekcie parametry nawierzchni bezpiecznej wskazują jednoznacznie na jednego producenta (tylko nawierzchnia tego producenta jest w stanie spełnić owe parametry – pomimo, że normy dopuszczające zastosowanie nawierzchni sportowej wskazują inne minimum w zakresie różnych parametrów). Tak zawężone parametry znacznie ograniczają możliwość złożenia oferty w postępowaniu i ograniczają konkurencyjność.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o możliwość zastosowania wszystkich nawierzchni we wskazanej technologii, które spełniają normę, a także posiadające niezbędne dokumenty tj.:

- Rekomendacja ITB lub wyniki z kompletnego raportu innego niezależnego akredytowanego przez IAAF laboratorium potwierdzające spełnienie parametrów wymaganych w normie i badania uprawnionego laboratorium,
- Atest Higieniczny PZH lub równoważny,
- Aktualny kompletny raport z badania na zgodność z PN-EN 14877 potwierdzający wyszczególnione w projekcie parametry.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza udział w postępowaniu przetargowym wszystkie rodzaje nawierzchni sportowych spełniających następujące wymagania:

1. Badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2008

lub

- aprobata techniczna ITB lub rekomendacja techniczna ITB,  
lub
  - wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
  3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub równoważny.
  4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

DYREKTOR  
SZKOLNEGO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO  
"Orle Gniazdo" w Szumowcach Wyżnych  
*mgr Grażyna Iber-Wojtanek*